

说明	关于安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司6月21日在线监测PH日均值低于外排水标准的情况说明	编号	JHDGN20200621
----	---	----	---------------

包河区生态环境分局：

江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司于2020年6月15日接供电公司通知，因6月20日滨湖变检修需要对江重专线维护，导致我公司厂区全面停电；原计划于21日8点供电，由于更换配件等问题，致使供电计划延迟至21日上午12点；

6月21日12:00开机后由于08:00-12:00在线处于断电停机状态，未进行数据上传，导致PH日均值为5.92，低于6-9的外排水标准范围。

特此说明，将此项信息进行对外公示，确保依法合规。

安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

2020年6月24日

